

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului pierderilor de apa in sistemul public de alimentare cu apă in comuna Bărbătești, județul Gorj, aferent anului 2024

#### Consiliul Local Bărbătești,

#### Având în vedere :

- prevederile art. 10 alin. (3) lit. a)-c) și alin. (4) din Metodologia din 2022 de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifyare aferente planului de afaceri aprobată prin Ordin nr. 230/2022;
- prevederile art.10 , art.11 și art. 36, alin.6 din Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 8 din Legea 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul A.N.R.S.C nr. 88/2007, pentru 2 în aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL nr. 39/2022 privind înființarea SC APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L.
- Nota de control încheiată în data de 29.05.2025 de către A.N.R.S.C A.T. Sud-Vest Oltenia
- Balanta apei, elaborata de SC APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L. , conform metodologie IWA pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, potrivit prevederilor pct. 1.9 si 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „a” și lit. „b”, alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bărbătești;

În temeiul prevederilor art.139 alin (1) și alin (6) și ale art.196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

#### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** (1) Se aprobă nivelul pierderilor de apa în sistemul public de alimentare cu apă în comuna Bărbătești, județul Gorj, aferent anului 2024, în cotă de 18,02 %, conform Balanței apei - anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Nivelul pierderilor de apă aprobat potrivit alin. (1) va sta la baza fundamentării prețului serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bărbătești, furnizat/prestat de societatea APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L

**Art. 2.** Prezenta hotarare este adusa la indeplinire de primarul comunei Bărbătești prin compartimentele de specialitate și S.C. APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L.

**Art. 3.** Prin grija Secretarului general al comunei Bărbătești, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Gorj pentru verificarea legalității, Primarului comunei Bărbătești, și S.C.APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L pentru cunoaștere și punere în aplicare și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Barbatesti și publicare pe site-ul primăriei [www.comunabarbatesti.ro](http://www.comunabarbatesti.ro)

Nr. 32 / 28 09 2025

Adoptata în sesiinta ordinară a Consiliului local, cu un nr de 9 voturi "pentru", 1 voturi "contra", 0 "abțineri", din totalul de 9 consilieri în funcție, prezenți 7

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Milotin Titu- Cristinel

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL UAT Bărbătești ,  
Cernăzeanu Șimona

BALANȚA PRIVIND PIERDERILE DE APĂ PENTRU ANUL 2024 - S.C. APĂ-BĂRBĂTEȘTI S.R.L.

|                                                              |                              |                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumul de<br>apa intrat in<br>sistem (SIV)<br><br>126513 mc | Consum autorizat<br>103714mc | Consum<br>autorizat<br>facturat<br>87214mc   | Consum contorizat facturat (incluzand apa exportata)                                |
|                                                              |                              |                                              | Consum necontorizat facturat : 0                                                    |
|                                                              |                              | Consum<br>autorizat<br>nefacturat<br>16500mc | Consum contorizat nefacturat: 0                                                     |
|                                                              |                              |                                              | Consum contorizat nefacturat (hidranti,porjari retea,spalat<br>bazin,etc) : 16500mc |
|                                                              |                              |                                              | Consum neautorizat : 9200 mc                                                        |
| Pierderi de apa<br>22799mc                                   | Pierderi aparente<br>14800mc | Pierderi<br>aparente                         | Inadvertente de contorizare :1800 mc                                                |
|                                                              |                              |                                              | Exfiltrari din conductele de transmisie si/sau distributie : 3800 mc                |
|                                                              |                              |                                              | Pierderi si revarsari din bazinul de stocare din retea : 900mc                      |
|                                                              | Pierderi reale<br>8000mc     | Pierderi reale<br>8000mc                     | Pierderi la bransamente,pana la nivelul contorului client : 7100 mc                 |
|                                                              |                              |                                              |                                                                                     |

PROCENT PIERDERE (NRW): 18,02%

Președinte de ședință,  
Mădălina Titu Cristinel



Administrator  
Manda

Contrasemnează,  
Secretar general UAT - Cernăteasa Simona